

Pelsu

Fastighets Ab
Arcadahallen
Pelastussuunnitelma



Fastighets Ab Arcadahallen pelastussuunnitelma

Laadittu 10.1.2019

Laatija Janne-Juhani Piiparinen

Viimeksi päivitetty 6.2.2024

Päivittäjä Jörgen Wiik

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelua.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 23 sivua.

Sisällys

1	Kohteen perustiedot	4
1.1	Perustiedot	4
1.2	Muut tiedot	4
2	Organisaatio	7
2.1	Kiinteistön turvallisuushenkilöt	7
2.2	Kiinteistön tärkeät numerot	7
2.3	Muut tärkeät numerot	8
3	Vaaratilanteet ja niiden hallinta	9
3.1	Riskit ja uhat	9
3.2	Tarkastukset	9
3.3	Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden sisäinen seuranta	9
3.4	Vakuutustoiminta	9
4	Turvallisuusjärjestelyt	10
4.1	Sammutuskalusto	10
4.2	Turvalaitteet	10
4.3	Paloturvallisuus	12
5	Toimintaohjeita	16
5.1	Turvallisuusorganisaatio	16
5.2	Avun hälyttäminen	16
5.3	Sairauskohtaus tai tapaturma	17
5.4	Tulipalo	18
5.5	Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt	19
5.6	Toiminta kokoontumispaikalla	19
5.7	Vesivahinko	20
5.8	Väkivallan uhatessa	20
5.9	Yleinen vaaramerkki	21
6	Väestönsuojelu	22

1 Kohteen perustiedot

Urheiluhalli, Arcadahallen, toimii opiskelija-asuntojen yläpuolella rakennuksen 6. ja 7. kerroksessa. Urheiluhalli on rakennettu jousien varaan asuinkerrosten yläpuolelle. Tiloihin kuuluu urheiluhalli, kuntosali sekä testilaboratorio. Hallitila, varastot ja pukuhuoneet sekä saunatilat on sijoitettu 7. kerrokseen. Kuntosali ja testauksen tilat on sijoitettu 8. kerrokseen. Kerroksesta on myös pieni opetustila, jota voidaan käyttää myös mm hierojan toimipisteenä.

Hallin tilat on varustettu koneellisella ilmanvaihdolla, etälaukaistavilla savunpoistoluukuilla ja tavanomaisella alkusammutuskalustolla. C-portaikosta löytyy pelastuslaitokselle varattu kuivanousuputki.

Tämä suunnitelma on tarkoitettu urheiluhallin käyttöön. Asuintalolle on oma pelastussuunnitelma.

1.1 Perustiedot

Kiinteistön nimi	Fastighets Ab Arcadahallen
Kiinteistön kutsumanimi	Arcadahallen
Kiinteistön osoite	Kyläsaarenkuja 6 00580 HELSINKI
Rakennusten määrä	1
Kiinteistön omistaja	Fastighets Ab Arcada Nova puh. 020 7699699
Rakentamisvuosi	2019
Kerrokset	8
Paloluokka	P1
Käyttötarkoitus	Urheiluhalli

1.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Helsinki. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 7 minuuttia.

Kiinteistönhoito	Fastighets Ab Arcada Nova puh. 029 4282910 päivystys 040 7247395
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Securitas puh. 020 4912600 päivystys puh. 020 4912600 http://www.securitas.fi
Kiinteistön vakuutusyhtiö	Fennia puh. 010 5031 http://www.fennia.fi
Kiinteistönomistajan vakuutusyhtiö	Fennia puh. 010 5031 http://www.fennia.fi
Kokoontumispaikka	Diakin parkkipaikka
Varakokoontumispaikka	Viranomainen määrittää tarvittaessa, Lyhytaikaisesti lähitalojen sisätiloissa
Väestönsuojien määrä	1
Väestönsuojan sijainti VSS1	1. Kerroksessa, B-porraskäytävän puoleisen pyörävaraston perällä.
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Veden pääsulku	Lämmönjakohuone: A-porraskäytävän puoleisessa päädyssä olevassa pyörävarastossa tekninen tila (1. kerros)
Lämmönjakohuone	A-porraskäytävän puoleisessa päädyssä olevassa pyörävarastossa tekninen tila (1. kerros)
Sähköpääkeskus	A-porraskäytävän puoleinen pääty, jätehuoneesta käynti tekniseen tilaan (1. kerros)
Ilmanvaihtokone	Urheiluhallin IV-konehuone on hallin päädyssä, varaston yläpuolella
Ilmanvaihdon hätä-seis	A-porraskäytävän sisäänkäynnillä

*Rakennuksen päävesisulku**Rakennuksen sähköpääkeskus***Henkilömäärät****Yhteensä**

	Päivällä	Illalla	Yöllä
Arkisin	75	50	0
Viikonloppuisin	50	50	0

2 Organisaatio

2.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Väestönsuojan hoitaja VSS1	Mats Lervik
Väestönsuojan apulaishoitaja VSS1	Thomas Kettunen
Väestönsuojan vastuhenkilö VSS1	puh. 029 4282910

2.2 Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysnumero
Huoltoyhtiö	Fastighets Ab Arcada Nova	029 4282910	040 7247395
Hissihuolto	KONE Hissit Oy		0800 15063
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Securitas	020 4912600	020 4912600

Huolto

	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysajat
Huoltopäivystys	Suomen Huoltopäivystys	040 7247395	Työajan ulkopuolella
Ilmanvaihtokone: Huoltohenkilö	Fastighets Ab Arcada Nova	029 4282910	

2.3 Muut tärkeät numerot

Toimija	Puhelinnumero	Päivystysajat
Hätänumero	112	24 h
Myrkytystietokeskus	0800 147 111	24 h

3 Vaaratilanteet ja niiden hallinta

3.1 Riskit ja uhat

Liikuntahallin toiminnalle ja sen käyttäjille tulipalo on merkittävin riski. Normaaliajan riskeihin ja uhkiin liikuntahallissa katsotaan lisäksi tapaturmat, omaisuusrikokset häiriköinti sekä luvaton ja rikollinen toiminta.

Riskien ennaltaehkäisemiseksi liikuntahallissa tehdään jatkuvaa sisäistä seuranta ja valvontaa.

3.2 Tarkastukset

Liikuntahallin isännöitsijä tulee tarkastaa hallin pelastustoiminnan järjestelyt vähintään kerran vuodessa. Kiinteistöhuolto tekee omalta osaltaan tarkastuksia huoltokäyntien yhteydessä.

Isännöitsijä osallistuu palotarkastuksiin. Tarkastusajankohdan määrää alueen palotarkastaja. Palotarkastuspöytäkirjat säilytetään. Huoltopöytäkirjat ja muut dokumentit näytetään palotarkastajalle niitä pyydettyäessä.

3.3 Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden sisäinen seuranta

Kaikista hallissa tapahtuvista onnettomuus-, tapaturma-, vaara-, vahinko- ja rikostilanteista tulee ilmoittaa välittömästi isännöitsijälle. Tapahtumat kirjataan ylös ja niihin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla. Rikoksista tehdään aina rikosilmoitus.

3.4 Vakuutustoiminta

Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus. Se kattaa vahinkotapauksissa kiinteistölle aiheutuneet vahingot, mutta ei korvaa kolmannelle osapuolelle tapahtuneita vahinkoja.

4 Turvallisuuksjärjestelyt

4.1 Sammutuskalusto

Sijainti	Sammutuskalusto	Kuvaus
6. Kerroksen aulassa sekä hallin reunassa, C-portaan puoleisessa päädyssä	Käsisammutin	6kg jauhesammuttimet
7. kerroksen kuntosalissa	Käsisammutin	6kg jauhesammutin
6. Kerroksen aulassa sekä hallin reunassa, C-portaan puoleisessa päädyssä	Pikapaloposti	Varustettu 30 metrin letkukeloilla

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

- vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Pikapalopostit tulee tarkastaa:

- Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.


4.2 Turvalaitteet

Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on palossa syntyvien palokaasujen, savun ja lämmön poistaminen tiloista. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Savunpoistolaitteistoa käyttää vain pelastuslaitos.

Savunpoistolaitteisto

Savunpoistoluukkujen sijainti	Rakennuksen porraskäytävissä sekä urheiluhallin katossa etälaukaistavat savunpoistoluukut
Kuvaus	6. kerroksen pukuhuonetilojen sekä 7. kerroksen kuntoilu ja testitiloista savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta. Ikkunat on varustettu kiintopainikkeilla. Ullakkokerroksen IV-konehuoneessa savunpoistoluukku. Liikuntahallin savunpoistoluukut sijaitsevat ullakkokerroksen tasolla ja niitä ohjataan A-portaan savunpoistokeskukselta.
Keskuksen sijainti	A-porraskäytävä, 1. kerroksen ulko-ovella
Savunpoiston laukaisu	A-porraskäytävä, 1. kerroksen ulko-ovella



Liikuntahallin savunpoisto

Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Poistumisopastus

Sijainti	Urheiluhallin, kuntosalin ja niiden poistumisreiteillä käytössä valaistut poistumisreittiopasteet
Kuvaus	Akkuvarmenteiset poistumisreittiopasteet
Keskuksen sijainti	1. Kerroksessa, lämmönjakohuoneen yhteydessä
Kattavuus	6-8. kerrosten poistumisreitit

*Turvalokeskus*

Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomainen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.

Ilmanvaihdon pysäytys: A-porraskäytävän sisäänkäynnillä

4.3 Paloturvallisuus

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. **Palo-ovia ei saa kiilata auki.**

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

Rakennusten palo-osastoinnit:

Rakennus	Tyyppi	Kuvaus
Kyläsaarenkuja 6	Käyttötapaosastointi	Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksen osastoivat rakenteet ovat luokkaa EI60. Liikuntahallin osalta osastoitu: - 6. kerroksen pukuhuonetilat - Uloskäytävänä toimivat A- ja C-porraskäytävät - IV-konehuoneet - Kuilut (hissi, IV, savunpoisto) - Ullakkokerroksen pesula Osastojen tarkemmat rajat näkyvät liitteenä olevissa paloteknisissä piirroksissa.

Pelastustie

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

- Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutaakaan liikennettä estävää.
- Pelastustie tulee merkitä sisäasiainministeriön asetuksen (468/2003) mukaisesti tekstillisellä lisäkilvellä.
- Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
- Pelastustieasioissa neuvoja saa paikalliselta pelastusviranomaiselta.


Pelastustie

Sijainti

Kadulta rakennuksen sisäpihalle

Kuvaus

Nostopaikat kadulla sekä sisäpihan puolella



Pelastustie ja nostopaikat*Pelastustie sisäpihalle**Sisäpihan nostopaikka***Kuivausut**

Kuivausut on rakennukseen kiinteästi asennettu tyhjä putkilinja, jota pelastuslaitos käyttää sammutusveden siirtämiseen esimerkiksi katutasolta rakennuksen katolle.

Kuivausut

Sijainti	C-porraskäytävässä pelastuslaitokselle varattu kuivausputki
Kuvaus	Syöttöliitin 1. kerroksen tasolla. Ulosottoventtiili 6. kerroksen tasanteella.


Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus	Poistumisjärjestelyt
Kyläsaarenkuja 6	6. kerroksen tiloista pääsee poistumaan palo-osastoitujen A- ja C-porraskäytävien kautta. 7. kerroksen kuntoilutilasta pääsee poistumaan A-porraskäytävän kautta sekä aulatilasta kautta sisäporrasta pitkin 6. kerrokseen ja edelleen ulos.

Kokoontumispaikka: Diakin parkkipaikka



5 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

5.1 Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Väestönsuojan hoitaja VSS1	Mats Lervik
Väestönsuojan apulaishoitaja VSS1	Thomas Kettunen
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1	puh. 029 4282910

5.2 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta **SOITA NUMEROON: 112**

Soita hätäpuhelu itse, jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Kerro, mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

Kerro tarkka osoite ja kunta

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästyttävä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

Lopeta puhelu vasta saatuaasi siihen luvan

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuaasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Lähimmän sisäänkäynnin kautta tapahtumapaikalle. Henkilökunnan tulee järjestää avustaja ja opastaja ulos auttajia vastaan.

5.3 Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista

- Mitä on tapahtunut?
- Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).

Anna tarvittaessa ensiapua

- Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
- Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.

Tee hätäilmoitus

- Soita numeroon **112**.
- Kerro, mistä soitat. **Kyläsaarenkuja 6, HELSINKI**
- Kerro, mitä on tapahtunut.
- Toimi ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

5.4 Tulipalo

Pelasta ja varoita

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

Sammuta ja rajoita

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

Hälytä

- Hälytä palokunta paikalle soittamalla turvallisesta paikasta numeroon **112**.
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Lähimmän sisäänkäynnin kautta tapahtumapaikalle. Henkilökunnan tulee järjestää avustaja ja opastaja ulos auttajia vastaan.

Hissin käyttö on tulipalon sattuessa ehdottomasti kielletty!

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Diakin parkkipaikka

Varakokoontumispaikka: Viranomaisen määrittää tarvittaessa, Lyhytaikaisesti lähitalojen sisätiloissa

Alkusammuttimien käyttöohjeet

Sammuttimet

- Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
- Vedä varmistinsokka irti.
- Lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
- Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
- Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

Pikapaloposti

- Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
- Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
- Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
- Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
- Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.
- Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa.

5.5 Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

Jää palo-osastoon, jossa olet.

- Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
- Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.

Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon 112.

Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

5.6 Toiminta kokoontumispaikalla

Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetyille kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikka: Diakin parkkipaikka

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava pelastuslaitokselle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pitempiaikaista suojautumista varten.

5.7 Vesivahinko

Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
 - huoltomiehelle: Fastighets Ab Arcada Nova, puh. 029 4282910, päivystys 040 7247395
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Lämmönjakohuone: A-porraskäytävän puoleisessa päädyssä olevassa pyörävarastossa tekninen tila (1. kerros)
- Lämmönjakohuone: A-porraskäytävän puoleisessa päädyssä olevassa pyörävarastossa tekninen tila (1. kerros)
- Sähköpääkeskus: A-porraskäytävän puoleinen pääty, jätehuoneesta käynti tekniseen tilaan (1. kerros)

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

5.8 Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käsklee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
- Tilanteen jälkeen, soita **112**, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

5.9 Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

Toimi seuraavasti

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
 - pysyttele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
 - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
 - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
 - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäövet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

6 Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on yksi väestönsuoja. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on yksi väestönsuoja:

Sijainti	Suojaluokka	Varusteiden sijainti
1. Kerroksessa, B-porraskäytävän puoleisen pyörävaraston perällä.	S1	Väestönsuojan konehäkki

Kiinteistön väestönsuoja on luokkaa S1. Suojaluokan S1 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1971 jälkeen. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkas-suodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojoihin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojoihin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.

Kiinteistön lähin yleinen väestönsuoja on **Agroksenmäki väestönsuoja** ja se sijaitsee osoitteessa:

*Vanha talvitie 18
00580 Helsinki*

