

MUSTASAAREN<sup>+</sup>  
SEURAKUNTAYHTYMÄ

Korsholms finska  
församling /  
Mustasaaren  
suomalainen  
seurakunta



Korsholms finska församling / Mustasaaren suomalainen seurakunta pelastussuunnitelma

Laadittu 4.1.2023

Laatija Juha Vilen

Viimeksi päivitetty 2.5.2024

Päivittäjä Johan Nysten

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelua.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 28 sivua.

# Sisällys

|      |                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 1    | Johdanto                                         | 4  |
| 2    | Kohteen perustiedot                              | 5  |
| 2.1  | Perustiedot                                      | 5  |
| 2.2  | Muut tiedot                                      | 5  |
| 3    | Vaaratilanteet                                   | 7  |
| 4    | Organisaatio                                     | 9  |
| 4.1  | Kiinteistön turvallisuushenkilöt                 | 9  |
| 4.2  | Kiinteistön tärkeät numerot                      | 9  |
| 4.3  | Muut tärkeät numerot                             | 9  |
| 5    | Turvallisuusjärjestelyt                          | 10 |
| 5.1  | Sammutuskalusto                                  | 10 |
| 5.2  | Turvalaitteet                                    | 10 |
| 5.3  | Ensiapu                                          | 12 |
| 5.4  | Paloturvallisuus                                 | 12 |
| 5.5  | Tapaturmien ennaltaehkäisy                       | 14 |
| 5.6  | Henkilökunnan koulutus                           | 15 |
| 5.7  | Historialliset ja kirkolliset esineet            | 15 |
| 6    | Muut järjestelyt                                 | 16 |
| 6.1  | Ilmanvaihtokone                                  | 16 |
| 7    | Toimintaohjeita                                  | 17 |
| 7.1  | Avun hälyttäminen                                | 17 |
| 7.2  | Sairauskohtaus tai tapaturma                     | 18 |
| 7.3  | Tulipalo                                         | 20 |
| 7.4  | Toiminta palohälytystilanteessa                  | 20 |
| 7.5  | Toiminta kokoontumispaikalla                     | 21 |
| 7.6  | Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa | 23 |
| 7.7  | Vesivahinko                                      | 23 |
| 7.8  | Väkivallan uhatessa                              | 23 |
| 7.9  | Pommiuhka                                        | 24 |
| 7.10 | Yleinen vaaramerkki                              | 25 |
| 7.11 | Kaasuvaara                                       | 25 |
| 7.12 | Säteilyvaara                                     | 26 |
| 7.13 | Sähkökatkot                                      | 26 |
| 7.14 | Yleisön evakuointi                               | 26 |
| 8    | Väestönsuojelu                                   | 27 |
| 9    | Irtaimiston säilytys                             | 28 |

# 1 Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

## 2 Kohteen perustiedot

Henkilöiden lukumäärä.

Henkilöstö toimisto- ja työtiloissa: noin 14 henkilöä

Kirkkosalissa korkeintaan 300 henkilöä

Nuorisotilassa noin 100 henkilöä

Päiväkerhotiloissa noin 100 henkilöä

### 2.1 Perustiedot

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteistön nimi</b>        | Korsholms finska församling / Mustasaaren suomalainen seurakunta |
| <b>Kiinteistön kutsumanimi</b> | Sepänkylän seurakuntakeskus                                      |
| <b>Kiinteistön osoite</b>      | Niilontie 3<br>65610 MUSTASAARI                                  |
| <b>Rakennusten määrä</b>       | 1                                                                |
| <b>Kiinteistön omistaja</b>    | Korsholms kyrkliga samfällighet                                  |
| <b>Pinta-ala</b>               | 2 036 m <sup>2</sup>                                             |
| <b>Kerrokset</b>               | 1                                                                |

### 2.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Pohjanmaa. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 7 minuuttia.

|                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paloilmoittimen keskuksen sijainti</b> | Eemelintien puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä                                                    |
| <b>Kiinteistönhoito</b>                   | Timo Rautakoski<br>puh. 0505959271                                                                   |
| <b>Kiinteistön vakuutusyhtiö</b>          | LähiTapiola<br>puh. 080004531<br><a href="http://www.lahitapiola.fi/">http://www.lahitapiola.fi/</a> |
| <b>Kokoontumispaikka</b>                  | Parkkipaikka                                                                                         |


---

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varakokoontumispaikka</b>  | Osoitetaan tarvittaessa                                                                          |
| <b>Lämmitysmuoto</b>          | Kaukolämpö                                                                                       |
| <b>Veden pääsulku</b>         | Lämmönjakohuone: 2. kerroksen teknisessä tilassa, käynti ulkoa parkkipaikan puoleisesta kulmasta |
| <b>Lämmönjakohuone</b>        | 2. kerroksen teknisessä tilassa, käynti ulkoa parkkipaikan puoleisesta kulmasta                  |
| <b>Sähköpääkeskus</b>         | 2. kerroksen teknisessä tilassa, käynti ulkoa parkkipaikan puoleisesta kulmasta                  |
| <b>Ilmanvaihtokone</b>        | 2. kerroksen teknisessä tilassa                                                                  |
| <b>Ilmanvaihdon hätä-seis</b> | Eemelintien puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä                                                |


---



*Tekniset tilat*



*Veden pääsulku*



*Lämmönjakohuone*



*Sähköpääkeskus*

### 3 Vaaratilanteet

| Riski, vaara- tai ongelmatilanne:                                                             | Vaikutus:                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Tulipalo<br>- kynttilöiden poltto<br>- vialliset sähkölaitteet<br>- tuhopoltto             | Merkittävä – erittäin merkittävä.<br>Toiminta keskeytyy, isommassa tapauksessa pidemmäksikin aikaa.<br>Tulipalon vahingoittamien tilojen käytöstä poistaminen korjauksen ajaksi<br>Rakennuksissa olevien henkilöiden evakuointi |
| 2) Ulkopuoliset uhkatilanteet<br>- lähialueella tapahtuva tulipalo<br>- kaasuonnettomuus      | Vähäinen-merkittävä riippuen tapahtuman etäisyydestä<br>Viranomaisten ohjeiden noudattaminen                                                                                                                                    |
| 3) Sairauskohtaukset                                                                          | Vähäinen - merkittävä, yleensä selvittää lievällä henkilövahingolla<br>Asiakkaissa on ikäihmisiä, joilla voi olla sairauksia -> Ensihoito ja ohjaus ammattiapuun<br>Tilanteen jälkikäsittely tapauskohtaisesti                  |
| 4) Loukkaantumiset ja tapaturmat                                                              | Vähäinen - merkittävä, yleensä selvittää lievällä henkilövahingolla<br>Ensihoito ja ohjaus ammattiapuun<br>Tilanteen jälkikäsittely tapauskohtaisesti                                                                           |
| 5) Väkivaltatilanteet<br>- päihtyneet henkilöt<br>- uhkatilanne kaksinkeskisissä tapaamisissa | Vähäinen - merkittävä riippuen tilanteesta<br>Henkilöturvallisuuden turvaaminen                                                                                                                                                 |
| 6) Varkaudet, murrot ja ilkivaltaiset uhkaukset                                               | Vähäinen - merkittävä<br>Varkauksissa vähäinen omaisuusvahinko<br>Esim. pommiuhkauksen sattuessa toiminta keskeytyy<br>Henkilöturvallisuuden turvaaminen                                                                        |

| <b>Riski, vaara- tai ongelmatilanne:</b> | <b>Vaikutus:</b>                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) Liikenneonnettomuus                   | Vähäinen– erittäin merkittävä<br>Henkilövahingoista riippuen voi vaatia mittavaakin jälkipuintia                                                                                             |
| 8) Vesivahinko                           | Vähäinen– merkittävä<br>Omaisuusvahingot vahinkotilassa<br>Tarvittaessa vahinkojen torjunta ja korjaustyöt<br>Laajan vahingon sattuessa tilojen käytöstä poistaminen<br>korjauksen ajaksi    |
| 9) Sähkökatko                            | Vähäinen– merkittävä.<br>Tilanteen pitkittyessä toiminnan keskeyttäminen<br>Sähkökatko voi rikkoa laitteita / keskeyttää työskentelyn<br>hetkellisesti                                       |
| 10) Myrskyjen tekemät vahingot           | Vähäinen– merkittävä.<br>Vahinkojen laajuudesta riippuen voi vaatia mittavaakin<br>jälkivahinkojen torjuntaa<br>Myrskyn aiheuttamat vahingot rakennukselle voivat keskeyttää<br>työskentelyn |

## 4 Organisaatio

### 4.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Turvallisuusjohtaja</b> | Jari Friman<br>Kirkkoherra<br>puh. 0505959275          |
| <b>Kiinteistöpäällikkö</b> | Johan Nysten<br>Kiinteistöpäällikkö<br>puh. 0440662841 |
| <b>Vahtimestari</b>        | Timo Rautakoski<br>Vahtimestari<br>puh. 0505959271     |

### 4.2 Kiinteistön tärkeät numerot

| Tehtävä      | Nimi            | Puhelinnumero | Päivystysnumero |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Vahtimestari | Timo Rautakoski | 0505959271    |                 |

### 4.3 Muut tärkeät numerot

| Toimija             | Puhelinnumero | Päivystysajat |
|---------------------|---------------|---------------|
| Hätänumero          | 112           | 24 h          |
| Myrkytystietokeskus | 0800 147 111  | 24 h          |

## 5 Turvallisuusjärjestelyt

### 5.1 Sammutuskalusto

| Sijainti           | Sammutuskalusto |
|--------------------|-----------------|
| Käytävien varrella | Käsisammutin    |
| Käytävien varrella | Pikapaloposti   |



*Käsisammutin*



*Pikapaloposti*



*Sammutuspeite*

#### Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

- vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

#### Pikapalopostit tulee tarkastaa:

- Pipakalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pipakalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

### 5.2 Turvalaitteet

#### Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

### Poistumisopastus

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Kuvaus             | Akkuvarmennetut ja valaistut poistumisreittipasteet |
| Keskuksen sijainti | Sähköpääkeskus                                      |
| Kattavuus          | Poistumisreitit ja poistumiseen käytettävät ovet    |



*Poistumisreitit on merkitty  
valaistuilla poistumisreittio-  
pasteilla*

### Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomainen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

**Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.**

Ilmanvaihdon pysäytys: Eemelintien puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä



*IV-hätäseis*

## 5.3 Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

- Ambulanssi ohjataan: Henkilökunta järjestää opastuksen auttajia vastaan.

### Kiinteistössä on saatavilla ensiaputarvikkeita seuraavasti:

| Tarvike          | Sijainti                 |
|------------------|--------------------------|
| Defibrillaattori | Pääsisäänkäynnin aulassa |



*Defibrillaattori*

## 5.4 Paloturvallisuus

### Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

### Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

|                    |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus             | Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.<br>Paloilmoitinjärjestelmässä on hälytyslaitteet sisällä ja ulkona (soittokellot).<br>Vahtimestari huolehtii paloilmoitinlaitteen hoidosta. |
| Keskuksen sijainti | Eemelintien puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä                                                                                                                                  |
| Kattavuus          | Järjestelmä kattaa koko rakennuksen sekä ulkovaraston                                                                                                                              |
| Keskuksen tyyppi   | Esmi Mini 2000                                                                                                                                                                     |



*Paloilmoitinkeskus*



*Paloilmoitinpainike*

### Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

- Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
- Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
- Määräaikaistarkastukset

### Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

- Yhteys hätäkeskukseen
- Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
- Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

### Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasuihitys- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta.

Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

## 5.5 Tapaturmien ennaltaehkäisy

Henkilökunta valvoo seuraavia kieltoja ja määräyksiä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä tehdään ilmoitus esimiehelle.

1. Käytävät ja kulkuväylät pidetään siistinä ja esteettöminä.
2. Poistumisreitteinä käytettävien ovien tulee olla avattavissa ilman avainta, kun sisätiloissa on ihmisiä.
3. Palavia kynttilöitä ei saa koskaan jättää palamaan ilman valvontaa.
4. Rikkinäisiä sähkölaitteita ei saa käyttää. Rikkinäisistä pistorasioista sekä katkaisimista tulee tiedottaa, sekä niille tulee tilata huolto pikimmiten.
5. Vesi- ym. nesteläikät siivotaan välittömästi lattialta.
6. Rikkoutuneista askelmista ja muista kaatumisvaaroista ilmoitetaan heti kiinteistön huoltajalle. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella.
7. Talvikunnossapidon puutteista ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella.
8. Lumien, jään tai muun esineen tippumisvaarasta ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaarallisella alueella. Mikäli vaara on välitön, soitetaan hätänumeroon 112.
9. Ulkoa liikkumista myrskyn tai muuten huonon tai vaikean sään aikana vältetään. Huonokuntoisista puista tai oksista ilmoitetaan heti kiinteistöhuoltoon. Estetään liikkuminen vaaral-

lisellä alueella. Välittömässä kaatumisvaarassa olevista puista tai tippuvista suurista oksista soitetaan hätänumeroon 112.

## 5.6 Henkilökunnan koulutus

Henkilökunta tulee perehdyttää turvallisuusjärjestelyihin siten, että kaikki:

- osaavat tehdä tilanteen vaatiman hätäilmoituksen
- tietävät ensisammuttimien sijainnin ja osaavat käyttää niitä.
- tuntevat rakennusten kaikki poistumistiet.
- tuntevat rakennusten kaikki muut turvallisuusjärjestelyt ja sen mitä toimenpiteitä ne edellyttävät.
- tuntevat vastuusta ihmisistä huolehtimisesta ja tilojen tyhjäamisestä tulipalon sattuessa.
- tietävät miten suojaudutaan kaasu- tai säteilyonnettomuuden sattuessa.

Koulutussuunnitelman toteuttamisesta vastaa kiinteistöpäällikkö

## 5.7 Historialliset ja kirkolliset esineet

Kirkollisia esineet tulee tulipalon sattuessa pelastaa rakennuksesta, mikäli se on mahdollista.

Kirkollisten esineiden evakuointi ja pelastaminen tapahtuu paloviranomaisten kanssa yhteistyössä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

## 6 Muut järjestelyt

### 6.1 Ilmanvaihtokone

#### Ilmanvaihtokone

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sijainti                      | 2. kerroksen teknisessä tilassa                  |
| Kuvaus                        | Koneellinen ilmanvaihto                          |
| Hätä-seis-painikkeen sijainti | Eemelitien puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä |



*IV-hätäseis*

## 7 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

**Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!**

### 7.1 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: **112**

### **Soita hätäpuhelu itse, jos voit**

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellesään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

### **Kerro, mitä on tapahtunut**

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

### **Kerro tarkka osoite ja kunta**

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

### **Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin**

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

### **Toimi annettujen ohjeiden mukaan**

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

### **Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan**

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Automaattisen palohälytyksen sattuessa ohjaus paloilmotintokeskukselle (sijaitsee Eemelintien puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä). Muussa tapauksessa ohjaus lähimmälle sisäänkäynnille.

## **7.2 Sairauskohtaus tai tapaturma**

### **Hätäensiapu**

Hätäensiavun tarkoituksen on varmistaa potilaan avoin hengitystie sekä ylläpitää hengitystä ja verenkiertoa.

1. Arvioi tilanne, varmista oma turvallisuutesi ja soita 112.
2. Avaa potilaan hengitystiet kohottamalla hänen leukaansa ja kääntämällä otsaa taaksepäin.
3. Tarkista hengittääkö potilas. Tajuton ja reagoimaton potilas ei hengitä, jos et tunne ilmavirtausta kädelläsi, korvallasi tai poskellasi.
4. Aloita painanta- ja puhalluselvytys.

#### Puhalluselvytys-ohjeet:

- Aloita elvytys
  - 30 painallusta
  - 2 puhallusta

Jos puhallukset eivät saa rintakehää nousemaan, ÄLÄ jatka puhaltamista. Tärkeintä on ylläpitää uhrin verenkiertoa painantaelvytyksellä.

5. Käänä tajuton, itse hengittävä potilas kylkiasentoon. 6. Hoida verenvuoto painamalla vuotokohdasta käsin. 7. Auta selkävamman saanutta potilasta pitämällä hänen päätään paikoillaan.

#### Toimi näin hätätilanteessa:

- Pysähdy ja rauhoitu
- Soita 112
- Varmista ensin oma turvallisuutesi ja estä lisävahingot
- Anna hätäensiapua
- Opasta ammattiauttajat paikalle

#### Kouristelu

Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Ihminen saattaa kouristella monesta eri syystä. Syinä voivat olla esimerkiksi epilepsia, aivoverenvuoto, korkea kuume tai tapaturma.

#### Tunnista oireet:

- Sairastunut menettää tajuntansa, kaatuu ja hänen vartalonsa jäykistyy.
- Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Kouristelu kestää yleensä vain 1-2 minuuttia.

#### Kouristuskohtauksen ensiapu:

- Tee hätäilmoitus numeroon 112.
- Älä yritä estää kouristusliikkeitä, mutta huolehdi siitä, että autettava ei kolhi päätään tai muuten vahingoita itseään.
- Varmista esteetön hengitys.
- Käänä autettava kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät.
- Mikäli tiedät autettavan sairastavan epilepsiaa, tee hätäilmoitus numeroon 112, jos kouristelu pitkittyy tai jos kohtausta uusiutuu.
- Jos kohtausta menee itsestään ohi, varmista kuitenkin, että autettava on täysin toipunut ennen kuin jätät hänet.
- Ota yhteys lääkäriin, jos kyseessä on lapsen kuumekouristus.

## 7.3 Tulipalo

### Pelasta ja varoita

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

### Sammuta ja rajoita

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

### Hälytä

- Käytä paloilmoininpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokeloilla.
- Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon **112** (myös käytettyäsi paloilmoininpainiketta).
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

### Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Automaattisen palohälytyksen satutuessa ohjaus paloilmointikeskukselle (sijaitsee Eemelintien puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä). Muussa tapauksessa ohjaus lähimmälle sisäänkäynnille.

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Parkkipaikka

Varakokoontumispaikka: Osoitetaan tarvittaessa

## 7.4 Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoininlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

- Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
- Sulje ovet ja ikkunat.
- Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
- Opasta asiakkaita ja vieraita.
- Soita turvallisesta paikasta numeroon **112** ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
- Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
- Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.

#### **Kokoontumispaikka:** Parkkipaikka

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

### **7.5 Toiminta kokoontumispaikalla**

#### **Kokoontumispaikka:** Parkkipaikka



### *Kokoontumispaikka*

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetyille kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

### **Varakokoontumispaikka**

**Varakokoontumispaikka:** Osoitetaan tarvittaessa

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pitempiaikaista suojautumista varten.

## 7.6 Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

### Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa

- Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
- Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

## 7.7 Vesivahinko

### Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
  - huoltomiehelle: Timo Rautakoski, puh. 0505959271
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Lämmönjakohuone: 2. kerroksen teknisessä tilassa, käynti ulkoa parkkipaikan puoleisesta kulmasta
- Lämmönjakohuone: 2. kerroksen teknisessä tilassa, käynti ulkoa parkkipaikan puoleisesta kulmasta
- Sähköpääkeskus: 2. kerroksen teknisessä tilassa, käynti ulkoa parkkipaikan puoleisesta kulmasta

### Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

## 7.8 Väkivallan uhatessa

### Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

### Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
- Tilanteen jälkeen, soita **112**, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

## 7.9 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Jos vastaanotat pommiuhkaussitoon, ole rauhallinen ja toimi seuraavasti:

Kuuntele tarkasti uhkauksen esittäjän viesti:

- Mitä
  - Missä
  - Milloin
  - Miten
  - Kuka
- 
- Tee puhelun aikana tarkkoja muistiinpanoja.
  - Tee puhelusta selkeä ilmoitus hätäkeskukseen **112**.
  - Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Vakavasti otettavissa ja kiireellisissä tapauksissa koko rakennus tyhjennetään välittömästi:

- Avusta ja ohjaa tiloissa olevat henkilöt ohjeiden mukaisesti kokoontumispaikalle: Parkkipaikka.
- Toimi kokoontumispaikalla saamiesi ohjeiden mukaisesti.

**ÄLÄ KOSKE OUTOIHIN ESINEISIIN JÄTÄ TIEDOTTAMINEN POLIISIN JA JOHDON TEHTÄVÄKSI.**

### Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

- Älä koske esineeseen.
- Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin

olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.

- Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon **112**.
- Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
- Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

## 7.10 Yleinen vaaramerkki

**Yleinen vaaramerkki** on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuultama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

**Vaara ohi -merkki** on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

### Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

## 7.11 Kaasuvaara

### Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

#### Toimi seuraavasti

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  - pysyttele sisällä, kuuntele radiosta lisätietoja
  - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

#### Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

## 7.12 Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
- **Talon keskiosissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö). Vältä ulkona liikkumista**

### Lisäohjeet

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta [www.stuk.fi](http://www.stuk.fi) ja pelastustoimen sivuilta [www.pelastustoimi.fi](http://www.pelastustoimi.fi).

## 7.13 Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 0505959271).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

## 7.14 Yleisön evakuointi

---

### Poistumisjärjestelyt

---

Kirkkosalista on kaksi uloskäyntiä ja sakaristosta yksi. Kerho-osastolta on kaksi uloskäyntiä. Päiväkerhojen ikkunoita voidaan myös käyttää hätäuloskäynteinä. Kaikki uloskäynnit on merkitty vihreillä hätäuloskäyntikylteillä tai valaisevilla kylteillä. Tuoleja, palleja tai muita irtoesineitä ei saa sijoittaa siten, että ne tukkivat poistumistiet. Kun tilaisuuteen odotetaan paljon yleisöä, paikalla on erikseen valittua pelastussuunnitelman ja poistumistiet tuntevaa henkilökuntaa, joka mahdollisessa evakuointitilanteessa näyttää poistumistiet ja ohjaa yleisöä. Poliisi- ja paloviranomaisille tulee ilmoittaa suurista yleisötapauksista.

---

## 8 Väestönsuojelu

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa. Kiinteistö kuuluu yleisen väestönsuojelun piiriin. Pelastustoimi varautuu alueelliseen väestönsuojeluun. Pelastustoimi varautuu toimimaan myös poikkeusoloissa. Keskeisiä tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta huolehtiminen. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta poikkeusolojen onnettomuustilanteissa. Viranomaiset ohjeistavat tarvittaessa väestönsuojiiin siirtymisen.

## 9 Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

**Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.**

**Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen kulkureitit**

- Ei saa säilyttää mitään tavaraa.

**Rakennusten alla tai läheisyydessä**

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat

**Huom!**

- Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii